

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ68.В.00265/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0026883

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВАН-МАРКЕТ".

Место нахождения: 142116, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ПОДОЛЬСК, ПОСЕЛОК СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ШОССЕ ДОМОДЕДОВСКОЕ, ДОМ 1, КОРПУС АДМИНИСТРАТИВНЫЙ, ОФИС 1.

ОГРН 1095074002726, телефон +74951343566, факс +74951343566, e-mail: info@van-market.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВАН-МАРКЕТ".

Адрес производства продукции: 142116, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ПОДОЛЬСК, ПОСЕЛОК СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ШОССЕ ДОМОДЕДОВСКОЕ, ДОМ 1.

ОГРН 1095074002726, телефон +74951343566, факс +74951343566, e-mail: info@van-market.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы рулонные кровельные и гидро-, пароизоляционные из полипропилена, марок: «ИЗОБОНД А STANDART», «ИЗОБОНД В STANDART», «ИЗОБОНД С STANDART», «ИЗОБОНД D STANDART», толщиной от 0,2 до 2 мм, поверхностной плотностью от 25 до 105 г/м², выпускаемые по ТУ 5774 – 006 – 88925303 – 2013. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 23.99.12

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".

Классы пожарной опасности строительных материалов согласно приложению № 1 на одном листе.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-571/10-2019 выдан 18.10.2019, протокол ППБ-572/10-2019 выдан 18.10.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства № 270-СС/04-2019 от 25.04.2019 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

22.10.2019

по

21.10.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Голубева Дарья Львовна
инициалы, фамилия

Харгатаева Татьяна Викторовна
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ68.В.00265/19

(обязательная сертификация)

№ 0021564

Приложение №1 На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы рулонные кровельные и гидро-, пароизоляционные из полипропилена марки «ИЗОБОНД А STANDART». Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5.		
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.7, метод 2	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы рулонные кровельные и гидро-, пароизоляционные из полипропилена, марок: «ИЗОБОНД В STANDART», «ИЗОБОНД С STANDART», «ИЗОБОНД D STANDART». Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ3.		
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.7, метод 2	Умеренногорючие (Г2) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

Голубева Дарья Львовна

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Харгатаева Татьяна Викторовна

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ